



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: DA

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0016996

DATA: 10/12/2020

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI - PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL BLOCCO OPERATORIO ED ALTRI AMBIENTI PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. VALIDITA' ANNUALE. CODICE CIG Z522F59DFF

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Francesca Comellini

CLASSIFICAZIONI:

- [05-01]

DOCUMENTI:

| File | Firmato digitalmente da | Hash |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| PG0016996_2020_Lettera_firmata.pdf: | Comellini Francesca | 3BA72BCE7158758FDC23C76F8C4DD6A1 CA46DE99F8F062EF04FF73C28180F9B0 |



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



A CHI DI COMPETENZA
LORO SEDI

OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI - PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL BLOCCO OPERATORIO ED ALTRI AMBIENTI PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. VALIDITA' ANNUALE. CODICE CIG Z522F59DFF

Quesiti e relativa risposta relativi all'avviso pubblico con oggetto:

PROCEDURA PER L' AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL BLOCCO OPERATORIO ED ALTRI AMBIENTI PRESSO L'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI. VALIDITA' ANNUALE. CODICE CIG Z522F59DFF

1^ quesito: "essendo la norma riferita a ISO 9002 "Sistemi qualità. Modello per l'assicurazione della qualità nella fabbricazione, installazione ed assistenza", quindi non pertinente con l'oggetto dell'avviso pubblico di cui trattasi (prestazioni professionali ed analisi di laboratorio), si chiede se è sufficiente, ai fini della partecipazione alla procedura, il solo possesso della Certificazione ISO 9001":


RISPOSTA: è sufficiente, ai fini della partecipazione alla procedura, il solo possesso della Certificazione ISO 9001":

2^ quesito: " *relativamente alle prestazioni richieste per Analisi dei gas anestetici, si chiede di specificare se tali analisi siano da eseguirsi mediante misurazione in continuo e, in caso positivo, si chiede di specificare la durata della misurazione. Si chiede, inoltre, sempre nel caso di misurazione in continuo, se le misure nelle 10 sale debbano essere effettuate in contemporanea o in periodi temporali diversi*"

RISPOSTA: Sì, le analisi sono da effettuarsi in continuo, in un intervallo di tempo che copra tutto il periodo di operatività delle sale. Le misure non devono essere eseguite necessariamente contemporaneamente nelle diverse sale.

Firmato digitalmente da:

Francesca Comellini
(Dirigente Responsabile
Servizio Acquisti)



Responsabile procedimento:
Antonella Bruni

S.C.Patrimonio,Attività Tecniche
Dirigente Responsabile Settore Acquisti-SC PAT
Dott.ssa Francesca Comellini
Tel.051/6366.901 - francesca.comellini@ior.it
tecnico.patrimonio@pec.ior.it

Istituto Ortopedico Rizzoli
Sede legale Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Ospedale Via G. C. Pupilli, 1 - 40136 Bologna
Centro di Ricerca Via Di Barbiano, 1/10 - 40136 Bologna
Tel. 051/6366111 - Fax 051/580453 www.ior.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374